

IEC 60422
(Fourth edition – 2013)

Mineral insulating oils in electrical equipment –
Supervision and maintenance guidance

CEI 60422
(Quatrième édition – 2013)

Huiles minérales isolantes dans les matériels
électriques – Lignes directrices pour la
maintenance et la surveillance

CORRIGENDUM 1

**A.2 Sampling temperature at or above
20 °C**

*Insert, after the first line of the second
paragraph, the missing Formula (A.1):*

$$f = 2,24e^{(-0,04ts)} \quad (A.1)$$

**A.2 Température d'échantillonnage
égale ou supérieure à 20 °C**

*La présente correction ne concerne que le
texte anglais*