

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 62271-101:2012/AMD1:2017
Edition 2.0 2017-11

IEC 62271-101:2012/AMD1:2017
Édition 2.0 2017-11

**HIGH-VOLTAGE SWITCHGEAR AND
CONTROLGEAR –**

APPAREILLAGE A HAUTE TENSION –

Part 101: Synthetic testing

Partie 101: Essais synthétiques

CORRIGENDUM 1

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

Table I.1 Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for $k_{pp} = 1,3$ and $f_r = 50$ Hz

Replace, in Table I.1 as modified by Amendment 1, the row " $\tau = 75$ ms major loop" with the following new row:

$\tau = 75$ ms major loop	550 800	349 501	580 785	388 560	669 928	409 592	722 1 015	421 610	754 1 070	428 621	775 1 106
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------

Table I.2 – Corrected TRV values for the first-pole-to-clear for $k_{pp} = 1,3$ and $f_r = 60$ Hz

Replace, in Table I.2 as modified by Amendment 1, the row " $\tau = 45$ ms subsequent minor loop" with the following new row:

$\tau = 45$ ms subsequent minor loop	100 123 145 170 245 300 362 420 550 800	69 85 101 118 171 210 254 295 388 570	132 163 192 227 331 410 501 587 787 1 196	75 92 108 127 183 225 272 315 414 607	141 173 205 241 351 432 525 614 816 1 223	77 95 112 131 189 232 280 325 426 623	145 178 211 247 359 441 535 624 825 1 225	a	a				
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

Replace, in Table I.2 as modified by Amendment 1, the row " $\tau = 60$ ms major loop" with the following new row: