

IEC 62271-203
(Second edition – 2011)

High-voltage switchgear and controlgear –

Part 203: Gas-insulated metal-enclosed
switchgear for rated voltages above
52 kV

CEI 62271-203
(Deuxième édition – 2011)

Appareillage à haute tension –

Partie 203: Appareillage sous enveloppe
métallique à isolation gazeuse de
tensions assignées supérieures à 52 kV

C O R R I G E N D U M 1

**7.103 Tests on auxiliary circuits,
equipment and interlocks in the control
mechanism**

*The instruction applies to the French
language only.*

**7.103 Essais des circuits auxiliaires, de
l'équipement et des verrouillages du
mécanisme d'entraînement**

*Remplacer le premier alinéa existant de ce
paragraphe par le nouvel alinéa suivant:*

Tous les équipements auxiliaires doivent
être soumis aux essais par vérification de
leur fonctionnement ou par vérification de
la continuité de leur câblage. Les réglages
des relais et capteurs doivent aussi être
vérifiés.